

Lupatunnus _____

Rakennuspaikka	Kaupunginosa/kylä	Kortteli/tila	Tontti/RN:o
	Rakennuspaikan osoite		
	Postinumero	Postitoimipaikka	
Vastaava työnjohtaja	Nimi, koulutus ja puh. virka-aikana		
1. Savupiipun tarkastus Vastaavan työnjohtajan tarkastuskohteet	<input type="checkbox"/> Savupiippu ja hormin leikkauspiirustuksen mukainen <input type="checkbox"/> Tulisijan ja savupiipun paino huomioitu alustassa ja kantavuus on riittävä <input type="checkbox"/> Paikalla muurattu tiilipiippu <input type="checkbox"/> Valmishormi, merkki: _____ CE-merkintä: _____ <input type="checkbox"/> Tulisija, merkki: _____ CE-merkintä: _____ <input type="checkbox"/> Savupiipun ja tulisijan yhteensopivuus varmistettu (mm. koko, teho, polttoaine, savukaasujen lämpötila luokka T) <input type="checkbox"/> Tulisijan horminkantokyky varmistettu valmistajalta (hormi tulisijan päällä) <input type="checkbox"/> Savupiipun suojaetäisyydet valmistajan ohjeiden mukaiset <input type="checkbox"/> Läpiviennit, niiden tiivistäminen ja paloeristeet (mm. höyrynsulku, aluskate) <input type="checkbox"/> Savupiipun korkeus pääpiirustusten ja YM asetuksen 745/2017 mukainen <input type="checkbox"/> Savupiipun tuennat ja vakavuus <input type="checkbox"/> Savupiipun pinnoitus, rappaus, slammaus <input type="checkbox"/> Savupiipun pellitys ja suojus <input type="checkbox"/> Talotikkaat, kattosillat ja muut henkilöturvavarusteet (YM asetus 1007/2017) <input type="checkbox"/> Savupiipun huolto- ja käyttöohjeet työmaalla <input type="checkbox"/> Savupiipun nuohousluukut ja nuohottavuus <input type="checkbox"/> Savupeltien toiminta ja tiiveys sekä häkäreikä (3 %) tai erillinen häkähormi <input type="checkbox"/> Huomautuksia: <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
2. Tulisijojen tarkastus ennen käyttöönottoa Vastaavan työnjohtajan tarkastuskohteet	<input type="checkbox"/> Takkaimuri vaadittu suunnitelmissa <input type="checkbox"/> Korvausilman johtaminen huonetilaan ja tulisijalle <input type="checkbox"/> Tulisijan suojaetäisyydet RakMK E8 ja valmistajan asennusohjeen mukaiset <input type="checkbox"/> Palamaton lattiasuojus <input type="checkbox"/> Tulisijan käyttö- ja huolto-ohjeet työmaalla <input type="checkbox"/> Kannellinen, palamaton tuhka-astia on kiinteistöllä <input type="checkbox"/> Tulisijan liitos hormiin <input type="checkbox"/> Tulisijan nuohousluukut ja nuohottavuus <input type="checkbox"/> Huomautuksia: <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
	<p>Pvm., allekirjoitus ja nimenselvennys</p> 		
	Vastaava työjohtaja		

Ks. ohjeet takasivulla

Ohje

Kaikki mainitut asiakirjat, piirustukset ja liitteet tulee olla tarkastuksilla esitettävänä.
Rakenteita ei saa peittää ennen kuin vastaava työjohtaja on tarkastamisella hyväksynyt peittämisen.
Tulisijoja ei saa käyttää ennen kuin vastaava työjohtaja on tarkastamisella hyväksynyt käyttöönotettavaksi.

Viittaus

MRL 125 §
MRL 152 §, MRL 117 B www.ymparisto.fi